

上海浦东龙东石油销售有限公司

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海浦东龙东石油销售有限公司	联系人	季霞
项目名称	上海浦东龙东石油销售有限公司增设LNG加气设施项目		
评价类型	职业病危害预评价报告		
项目地理位置:			

上海市浦东新区海徐路815号龙东加油加气站内。

项目概况:

利用原有站房、加油加气岛棚，拆除50立方米埋地油罐2座，新增LNG加气设备，即新增LNG罐池1座，新增设备有60立方米LNG低温立式储罐1套、LNG低温泵撬（含气化器）1套、LNG加气机2台及其他辅助设备设施。。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	王磊
审核人	谷丰	项目组成员	张靖、谢泽陶
现场调查	--		
职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯、汽油、柴油、正己烷、天然气（甲烷）、噪声、高温		
检测结果	--		
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于一般。通过该项目各方面资料的综合分析，可以认为：该项目选址、总体布局、拟采取的防护措施符合职业卫生要求。在下一步的职业病危害防护设施专项设计和施工设计阶段，如该公司能切实的落实本次评价提出的各项建议，投产后建立健全职业安全卫生管理制度、加强职业病的防治管理，那么，该项目在正常生产情况下，存在的职业病危害因素可以预防和控制。该项目从职业病预防角度考虑基本可行。		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“较重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2018年1月25日		