

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司嘉定加油站		
	项目地址	上海市嘉定区沪宜公路 3145 号		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司嘉定加油站(以下简称:“嘉定加油站”),经营地址位于上海市嘉定区沪宜公路 3145 号。企业类型为股份有限公司分公司(中外合资、未上市);经营场地为自有。加油站现有员工 12 人,其中主要负责人 1 人,站长 1 人,专职安全管理人员 1 人,危险化学品从业人员为 9 人。 “嘉定加油站”共设有 5 只 SF 埋地卧式储罐,其中 3 只为埋地卧式汽油罐(50m³×2、30m³×1),2 只为埋地卧式柴油罐(50m³×2),油罐总容积为 180m³(柴油罐容积折半计)。加油站设有 6 台潜油泵式加油机,加油站等级为一级。 “嘉定加油站”位于上海市嘉定区沪宜公路 3145 号,地处上海市外环线以外。站区西北侧、西南侧、东南侧设有 2.2m 不燃烧实体围墙;站区东北侧为沪宜公路,分开设置车辆出入口,未设置实体围墙,以护栏进行分隔。东北:架空通信线、沪宜公路、综合楼。西北:无名河流、居民楼。西南:居民楼。东南:居民楼。 “嘉定加油站”汽油、柴油经营过程中存在的危险有害因素及可能导致发生的事故类型有火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电、物体打击等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	冯秀龙	18000000000200449	电气
	项目组成员	陈荣	15000000000201022	安全
		李彬	17000000000300666	化工工艺
		阎水红	18000000000200406	化工机械
		刘洋	16000000000300776	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣
评价	报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬、阎水红、刘洋	报告审核人	杨石磊
	现场勘验人员	冯秀龙、戴世杰		

现场	现场勘验时间	2024. 10. 22	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价 结论	“嘉定加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》(2013 年修正)、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》(2015 年修订)等法规要求,在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建(构)筑物、加油和卸油作业等方面,符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范,具备加油站经营条件。			
审批 结果	审批部门	嘉定区应急管理局	审批通过时间	2025. 3. 28