

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司高华油气站 危险化学品经营（加油站）安全现状评价		
	项目地址	上海市浦东新区浦东北路 4313 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	项目基本概况： 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司高华油气站持有原《危险化学品经营许可证》：沪（浦）应急管危经许[2023]201176（J），有效期至 2025 年 5 月 23 日，经营地址：上海市浦东新区浦东北路 4313 号。许可范围：经营(加油站)经营品名汽油、柴油。 根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2022)辨识和分析项目存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》(GB/T6441-1986)，“高华油气站”在经营过程中主要有火灾、爆炸、车辆伤害、触电、中毒、高处坠落、物体打击、机械伤害。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	蒋爱玲	1500000000200379	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		冯秀龙	1800000000200449	电气
		刘 洋	1600000000300776	自动化
		孟文涛	1700000000100129	化工工艺
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣
评价现场	报告编制人	项目组组长及项目组成员	报告审核人	陈荣
	现场勘验人员	蒋爱玲、陈旦		
	现场勘验时间	2024 年 10 月 23 日	现场勘验图像影像	（查看照片）

场	 			
评价结论	总体评价结论为高华油气站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015 年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为延期申请《危险化学品经营许可证》材料之一。从安全生产经营角度来说，高华油气站针对本报告提出的问题已完成整改，加油站需进一步落实本报告提出的安全对策措施和建议、并保证各项安全设施有效的情况下，本评价组认为高华油气站危险化学品经营的风险可控。			
审批结果	审批部门	上海市浦东新区 应急管理局	审批通过时间	2025 年 4 月 17 日