

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司青敏加油站		
	项目地址	上海申嘉湖高速青浦练塘服务区内(西侧)		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司青敏加油站(以下简称:“青敏加油站”),经营地址位于上海申嘉湖高速青浦练塘服务区内(西侧)。企业类型为股份有限公司分公司(中外合资、未上市);经营场地为租赁,权利人为上海沪申高速公路建设发展有限公司。加油站现有员工 11 人,其中主要负责人 1 人,站长 1 人,专职安全管理人员 1 人,危险化学品从业人员为 8 人。 “青敏加油站”共设有 4 只 SF 埋地卧式储罐,其中 2 只为埋地卧式汽油罐(30m³×2),2 只为埋地卧式柴油罐(30m³×2),油罐总容积为 90m³(柴油罐容积折半计)。加油站设有 4 台自吸泵加油机,加油站等级为三级。 “青敏加油站”在西侧设置了车辆加油的入口,东侧设置了出口。站区东侧、西侧、北侧未设置实体围墙,南侧设有局部实体围墙及绿化带与练塘服务区进行分隔。东:服务区停车场。南:练塘服务区。西:服务区停车场。北:申嘉湖高速。 “青敏加油站”汽油、柴油经营过程中存在的危险有害因素及可能导致发生的事故类型有火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电、物体打击等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	冯秀龙	1800000000200449	电气
	项目组成员	陈荣	1500000000201022	安全
		李彬	1700000000300666	化工工艺
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		刘洋	1600000000300776	自动化
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣
评价现场	报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬、阎水红、刘洋	报告审核人	杨石磊
	现场勘验人员	冯秀龙、戴世杰		
	现场勘验时间	2025. 2. 8	现场勘验图像影像	(查看照片)

				
评价 结论	“青敏加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》（2013 年修正）、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》（2015 年修订）等法规要求，在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建（构）筑物、加油和卸油作业等方面，符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范，具备加油站经营条件。			
审批 结果	审批部门	青浦区应急管理局	审批通过时间	2025.7.7