

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永利加油站永利加油站改建项目安全预评价报告		
	项目地址	上海市宝山区塘祁路 1175 号		
	项目所属行业	加油站	评价类型	安全预评价
	项目简介	“永利加油站”坐落于宝山区塘祁路 1175 号，加油站设有 30m³埋地卧式汽油罐 3 座、30m³埋地卧式柴油罐 1 座，以及站房等设施，加油站等级为二级。由于政府实施塘祁路（祁连山路—南陈路）新建住宅市政配套工程（详见附件《关于转让塘祁路建设工程项目涉及塘祁路加油站土地的函》），规划塘祁路建设范围内有 410.7m²建设用地在加油站范围内，因此“永利加油站”需要将原加油站的所有设施拆除，并进行原地缩建，缩建后加油站占地面积为 1136.06m²，因此“永利加油站”决定实施本项目。本项目建设内容为新建站房、罩棚、围墙、光伏、设备等（注：经与加油站确认，光伏为预留建设项目，不涉及本项目），涉及总用地面积：1136.10m²，总建筑面积：293.8m²。依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理局 45 号令）2015 年修订的规定，本项目必须经三同时审批的内容是：新建 3 座 30m³汽油储罐、1 个 30m³埋地柴油罐及其相应设施。 根据《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-86）规定，结合该项目实际情况可知，汽油、柴油经营过程中存在的危险有害因素可能导致发生的事故为：火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、触电等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029.12.15
	项目组组长	冯秀龙	1800000000200449	020207
	项目组成员	陈 荣	1500000000201022	026437
		李 彬	1700000000300666	031695
		阎水红	1800000000200406	032798
		刘 洋	1600000000300776	029343
		顾佩聪	1800000000300420	032829
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣
	报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬 阎水红、刘洋、顾佩聪	报告审核人	杨石磊

评价 现场	现场勘验人员	冯秀龙、孟文涛、陈荣		
	现场勘验时间	2024. 9. 27/10. 11	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价 结论	项目评价组认为：建设单位在项目设计、实施过程中全面落实《安全预评价报告》和后续《安全设施设计专篇》中提出的各项安全技术措施和管理措施基础上，事故风险能够达到可承受的程度，即中国石化销售股份有限公司上海石油分公司永利加油站永利加油站改建项目的安全条件符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。			
审批 结果	审批部门	宝山区应急管理局	审批通过时间	2025. 2. 25