

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中油灵广加油站有限公司危险化学品经营许可证重新申请安全现状评价		
	项目地址	上海市静安区灵石路 702 号		
项目简介	项目所属行业	加油站	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>灵广加油站主要经营品种为 92#汽油、95#汽油和 98#汽油以及 0#柴油。加油站所在地为租赁，租赁单位为上海彭浦实业公司，用地面积为 2194.5m²，2017 年 5 月 13 日取得上海市消防局核发的《建设工程消防验收意见书》（沪公消验字[2017]第 0126 号）。站内共设站房（2 层）331.2m²，罩棚投影面积 348m²，30m³ 汽油储罐 4 只，30m³ 柴油储罐 1 只，总容积 135m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，属于二级加油站。</p> <p>灵广加油站现持有《危险化学品经营许可证》，编号：沪（静）应急管危经许[2023]200926(J)，有效期至 2025 年 6 月 13 日，已过期；持有《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第 SH02030003 号），有效期至 2026 年 12 月 29 日。加油站三年来未进行改扩建项目，站内设施设备和站外环境均未发生变化。2023 年 3 月，根据《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函[2022]317 号）以及《上海市应急管理局关于涉及柴油危险化学品安全许可有关事项的通知》（沪应急危化[2023]4 号）等文件的要求，危险化学品经营许可证（加油站）范围中增加“柴油”品种，现许可范围：汽油、柴油。依据《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等对于危险化学品经营许可证的相关规定，上海中油灵广加油站有限公司于 2025 年 2 月委托上海赛源环境检测技术有限公司对其开展安全现状进行评价，因原经营许可证已过期，需重新申请危险化学品经营许可证。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024 年 11 月 24 日
	项目组组长	陈荣	1500000000201022	安全
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		冯秀龙	1800000000200449	电气
		孟文涛	1700000000100129	化学工程与工艺
刘洋		1600000000300776	自动化	
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋彩荣	

	报告编制人	陈荣	报告审核人	蒋爱玲
	现场勘验人员	陈荣、刘洋		
	现场勘验时间	2025. 2. 25	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价现场				
评价结论	<p>灵广加油站的站址及平面布置、建（构）筑物、加油设备、储存设施、电气装置、加油和卸油作业等方面符合现行标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）等要求。</p> <p>灵广加油站在经营场所、危险化学品储存设施、人员培训及培训考核、安全管理制度、安全操作规程、安全管理措施、应急物资、应急预案及演练等符合《危险化学品安全管理条例》国务院令（2011）第 591 号（2013 年）第 645 号修订、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第 55 号（2015 年修订）等法规要求。</p> <p>评价组对本次评价的结论是：灵广加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015 年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为申请《危险化学品经营许可证》材料之一。灵广加油站应进一步改进和完善安全条件，使安全管理制度真正落实和行之有效，是危险化学品经营安全的前提保障。</p>			
审批结果	审批部门	上海市静安区应急管理局	审批通过时间	2025. 12. 31