

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司新城加油站		
	项目地址	嘉定区沪太路 9608 号		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司新城加油站经营地址位于嘉定区沪太路 9608 号。该加油站的经营场地为自有，“新城加油站”不涉及自助加油、汽车充电设施和尿素加注机，经营的汽油包括 92#、95#汽油、柴油为 0#、B5 柴油。加油站现设有 4 座储罐：SF 双层汽油罐 2 座（50m³×2），SF 双层柴油罐 2 座（50m³×2），油罐总容积为 150m³（柴油罐容积折半计），加油站等级为二级。</p> <p>加油站在东北侧临近沪太公路和护民路交叉口设置加油车辆入口，在东侧临近沪太公路上设置加油车辆出口，加油站出入口设明沟防止站内油品流出站外，站区北、西、南侧设置高 2.2m 实体围墙。站房布置在加油作业区西侧，站房内设营业厅、办公室等，站房北侧设置 1 座辅房（洗手间），站区西北角设置 1 座辅房（内含配电间）。</p> <p>本项目不涉及重点监管的危险化工工艺，运行过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、车辆伤害等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	蒋彩荣（组长）	1200000000200110	化工工艺
	项目组成员	陈荣	1500000000201022	安全
		陈珺君	1500000000302046	化工机械
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		刘洋	1600000000300776	自动化
		顾佩聪	1800000000300428	电气
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	冯秀龙	
报告编制人	蒋彩荣、陈荣、陈珺君、阎水红、刘洋、顾佩聪	报告审核人	杨石磊	
评价	现场勘验人员	蒋彩荣、顾滨		

现场	现场勘验时间	2025. 9. 30	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价结论	<p>“新城加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》(2013 年修正)、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》(2015 年修订)等法规要求,在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建(构)筑物、加油和卸油作业等方面,符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范,具备加油站经营条件。</p>			
审批结果	审批部门	嘉定区应急管理局	审批通过时间	2026. 1. 12