

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司唐行加油站		
	项目地址	上海市嘉定区嘉行公路 2930 号		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司唐行加油站，经营地址位于上海市嘉定区嘉行公路 2930 号，企业类型为股份有限公司分公司（中外合资、未上市）。经营场地为自有，土地用途为商业，房产证书编号：沪房地嘉字（2000）第 020890 号。</p> <p>唐行加油站建成于 1997 年，目前该站油罐数量（4 座）及油品种类（2 汽 2 柴）均与建站时一致。加油站现设有 4 座储罐：SF 双层汽油罐 2 座（30m³×2），SF 双层柴油罐 2 座（30m³×2），油罐总容积为 90m³（柴油罐容积折半计），加油站等级为三级。本站设有卸油和加油油气回收设施，非自助加油站。</p> <p>站外周边情况及建（构）筑物的认定如下所示： 东侧：田地，架空电力线（杆高 8.5m，有绝缘层）；东北侧：丙类生产厂房，架空电力线（杆高 8.5m，有绝缘层）。南侧：民房（总建筑面积小于 5000m² 的居住建筑，三类保护物）；西侧：商铺（总建筑面积小于 3000m² 的商店，三类保护物），架空通信线（杆高 6m），架空电力线（杆高 21m，有绝缘层），嘉行公路（城市主干路）；北侧：变压器（其他规格室外变压器，按丙类物品生产厂房确定），架空电力线（杆高 8.5m，有绝缘层）；</p> <p>本项目不涉及重点监管的危险化工工艺，运行过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、车辆伤害等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	冯秀龙（组长）	1200000000200110	电气
	项目组成员	陈荣	1500000000201022	安全
		李彬	1500000000302046	化工工艺
		陈珺君	1800000000200406	化工机械
		刘洋	1600000000300776	自动化
		顾佩聪	1800000000300428	电气
技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲	

	报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬、陈珺君、刘洋、顾佩聪	报告审核人	杨石磊
评价现场	现场勘验人员	蒋彩荣、顾滨		
	现场勘验时间	2025. 12. 17	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价结论	<p>“唐行加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》（2013 年修正）、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》（2015 年修订）等法规要求，在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建（构）筑物、加油和卸油作业等方面，符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范，具备加油站经营条件。</p>			
审批结果	审批部门	嘉定区应急管理局	审批通过时间	2026. 2. 27