

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司上海石油分公司万寿加油站		
	项目地址	上海市青浦区盈港路万寿路口		
	项目所属行业	危险化学品	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司上海石油分公司万寿加油站，经营地址位于上海市青浦区盈港路万寿路口，企业类型属“股份有限公司分公司（中外合资、未上市）”。该加油站的经营土地为自有性质。“万寿加油站”不涉及自助加油、汽车充电设施、洗车设施、光伏设施和尿素加注机，经营的汽油为 92#、95#、98#汽油。</p> <p>“万寿加油站”有埋地汽油罐 3 个，两个单罐容积 30m³，一个单罐容积 20m³；有 2 台加油机，属于三级加油站；三年来站外环境无变化；在卸油区入口处设置了 1 只人体静电导除器、更换了 2 台加油机，其他设备设施无变化。人员方面主要负责人由蒋小春变更为叶臻蔚，站长由何秀珍变更为陈华，站内其他从业人员有一定调动。</p> <p>加油站北侧盈港路分别设置出入口。加油站北侧为盈港路；南侧为居民区，其余两侧为商铺。东、南、西侧均设置 2.2m 高非燃烧实体围墙。加油站周边南侧有架空线。</p> <p>本项目不涉及重点监管的危险化工工艺，运行过程中存在的主要危险、有害因素有：火灾、其他爆炸、中毒窒息、机械伤害、触电、物体打击、车辆伤害等。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2029 年 12 月 15 日
	项目组组长	冯秀龙（组长）	1200000000200110	电气
	项目组成员	陈荣	1500000000201022	安全
		李彬	1500000000302046	化工工艺
		陈珺君	1800000000200406	化工机械
		刘洋	1600000000300776	自动化
		顾佩聪	1800000000300428	电气
	技术负责人	唐江荣	过程控制负责人	蒋爱玲
报告编制人	冯秀龙、陈荣、李彬、陈珺君、刘洋、顾佩聪	报告审核人	杨石磊	
评价	现场勘验人员	冯秀龙、顾佩聪		

现场	现场勘验时间	2025. 12. 17	现场勘验图像影像	(查看照片)
				
评价结论	<p>“万寿加油站”在安全组织、人员构成、安全管理措施、安全技术设施上符合国务院 645 号令《危险化学品安全管理条例》(2013 年修正)、国家安监总局 55 号令《危险化学品经营许可证管理办法》(2015 年修订)等法规要求,在站址及平面布置、设备、设施、消防和排水系统、建(构)筑物、加油和卸油作业等方面,符合《汽车加油加气站技术标准》GB50156-2021 的标准规范,具备加油站经营条件。</p>			
审批结果	审批部门	青浦区应急管理局	审批通过时间	2026. 3. 23